

WELKE EISEN GELDEN IN GEVAL VAN RENOVATIE?

Heeft de renovatie deels betrekking tot elektrische infrastructuur en/of parkeergelegenheid?

JA

Wordt meer dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil vernieuwd?

JA

Bedragen de kosten voor laadinfrastructuur minder dan 7% van de kosten voor renovatie?

JA

Zie nieuw of ingrijpend gerenoveerde bouw.

NEE

NEE

NEE

Zie bestaande bouw.

WELKE MINIMUMEISEN VOOR LAADINFRASTRUCTUUR GELDEN VOOR UW PARKEERGARAGE?

In de bouwregelgeving wordt op basis van het type gebouw (woning of utiliteitsgebouw) bepaald welke eisen voor een parkeergarage gelden. Deze infographic geeft per type gebouw weer waar een parkeergarage minimaal aan moet voldoen. Het losse kader geeft duidelijkheid over het type gebouw bij renovaties.

WAT IS HET GEBOUWTYPE?



DEFINITIES

Loze leidingen zijn de benodigde leidinginfrastructuur voor de aanleg van laadpunten, exclusief bekabeling.

Utiliteitsgebouwen zijn alle gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoren, ziekenhuizen en winkelcentra.

De **gebouwschil** is de buitenste rand van een gebouw, bestaande uit de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de kozijnen, de deuren en het dak.

TOELICHTINGEN

Deze minimumeisen uit de EPBD III gelden naar verwachting **tot en met 2026**, wanneer deze zullen worden aangescherpt volgens EU wetgeving.

Controle van de minimumeisen wordt door ambtenaren van bouwen en woningtoezicht uitgevoerd via de omgevingsvergunning.